



ZERTIFIKAT Nr. 06-018-5/2

Antragsteller: von Roll hydrotec sa, von Roll-Strasse 24, 4702 Oensingen
Antrag vom: 17. November 2003
Hersteller: entspricht dem Antragsteller

Gestützt auf das Prüf- und Zertifizierungsreglement der Technischen Prüfstelle Gas des SVGW sowie auf den Bericht **Nr. 06-018-5** zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Art: Gas-Absperrarmatur, weichdichtender Keilovalschieber (Hausanschluß-Schieber)
Stamm-Bezeichnung: SWD 5000plus

Modelle/Typen:	5006	DN 20 - 50	PN 5	Schieber mit Innengewinde nach EN 10226-1
	5442	DN 25 - 50	PN 5	Schieber mit PE 100-Spitzenden
	5443	DN 25 - 50	PN 5	Schieber mit Innengewinde und PE-Spitzende
	5447	DN 50 - 32 - 50	PN 1	Schieber (Rp 2") - Stufenspitzende d 40/50/63

Prüfgrundlage: EN 13774:2003, 97/23/EG, (VP 600, GW/TPG-TPW 101)
Zertifizierungsgrundlage: Prüfberichte der EG-Baumusterprüfung von der Prüfstelle Gas am EBI in Karlsruhe

Gültigkeit: bis zum 28. Februar 2011

Zertifiziert für:
für einen Betriebsdruck von 5 bar bzw. 1 bar (Typ 5447)
- Erdgas, Propan/Luft, Butan/Luft, Flüssiggase im gasförmigen Zustand
- Umgebungstemperaturen vom -20°C bis +60°C

Der Auftraggeber ist somit berechtigt, diese Produkte als SVGW-zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungs-Verzeichnis Gas unter Kapitel 5.3)



akkreditiert nach
SN EN 45011
SCESp 025

SCHWEIZERISCHER VEREIN DES GAS- UND WASSERFACHES

Leiter Zertifizierungsstelle

Zertifizierungsstelle

(Javier Fernandez)

(Klaus Frick)